

ENERGIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**BESS NOWE CZARNOWO II SPÓŁKA JAWNA**

Pl. Władysława Andersa 7
61-894 Poznań
NIP: 527-307-05-97
KRS: 0001148655

P.T. Wykonawcy

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 13.08.2025r. na wykonanie kompleksowych robót budowlanych i instalacyjnych wraz z rozruchem na potrzeby firmy ENERGIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BESS NOWE CZARNOWO II SPÓŁKA JAWNA w ramach inwestycji „Instalacja magazynowania energii elektrycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Nowe Czarnowo II, Program priorytetowy nr 1.15 „Transformacja energetyczna Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania o następującej treści:

1. Czy zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 20-08-2025 r. projekty budowlane zamienne i wykonawcze wchodzi w zakres zadania?
2. Czy zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 20-08-2025 r. dostawa , zaprogramowanie i uruchomienie kontrolera PPC jest w zakresie zadania?
3. Czy zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 20-08-2025 r. w zakresie zadania jest tylko montaż analizatora jakości energii oraz serwera do gromadzenia danych czy też jego dostawa?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1

Projekty Wykonawcze wchodzi w zakres zadania.

Projekty budowlane zamienne będą stanowiły zakres prac Wykonawcy, jeżeli w toku tych prac ich opracowanie okaże się niezbędne. Zmiany pozwoleń wynikające ze zmiany Zamówień Inwestorskich są objęte zakresem Zamawiającego.

Ad. 2

Dostawa, zaprogramowanie i uruchomienie kontrolera PPC (PPM) są w zakresie dostawcy urządzeń. Połączenie komunikacyjne oraz lista sygnałów (zgodna ze specyfikacją urządzeń) z Local SCADA, opracowanie projektów wykonawczych, zapewnienie miejsca na wbudowanie, zasilania itp. są w zakresie Wykonawcy.

Ad.3

W zakresie Wykonawcy są wszelkie prace i dostawy materiałów jakie okażą się niezbędne do przyłączenia obiektu do sieci i jego sprawnego funkcjonowania poza wskazanymi w specyfikacji Zamawiającego jako Zamówienia Inwestorskie. Ponadto dostawa i zaprogramowanie Main Controllera nie są w zakresie Wykonawcy. W zakresie wykonawcy jest zapewnienie komunikacji oraz lista sygnałów (zgodna ze specyfikacją urządzeń).

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi nie prowadzą do zmiany zapytania ofertowego.

(Kierownik Zamawiającego
/osoba upoważniona)