

Poznań, 22.08.2025 r.

ENERGIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

BESS NOWE CZARNOWO II SPÓŁKA JAWNA

Pl. Władysława Andersa 7

61-894 Poznań

NIP: 527-307-05-97

KRS: 0001148655

PYTANIA I ODPOWIEDZI / QUESTIONS & ANSWERS

Wersja Polska	English version
Dotyczy: zapytania ofertowego na nabycie 14 kontenerów bateryjnych o pojemności 5 MWh (+/- 2%) wraz z lokalnymi (kontenerowymi) systemami BMS i centralnym systemem BMS na potrzeby firmy ENERGIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BESS NOWE CZARNOWO II SPÓŁKA JAWNA w ramach inwestycji „Instalacja magazynowania energii elektrycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Nowe Czarnowo II, Program priorytetowy nr 1.15 „Transformacja energetyczna Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej” Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania o następującej treści i Zamawiający odpowiedział na nie następująco.	Subject: Request for quotation for the purchase of 14 battery containers with a capacity of 5 MWh (+/- 2%) together with local (container) BMS systems and a central BMS system for the needs of ENERGIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BESS NOWE CZARNOWO II SPÓŁKA JAWNA as part of the investment project "Installation of electricity storage with accompanying infrastructure – Nowe Czarnowo II, Priority program No. 1.15 "Energy transformation. Electricity storage facilities and related infrastructure to improve the stability of the Polish power grid." The Contracting Authority hereby informs that the following questions were submitted in the course of the procurement procedure and that the Contracting Authority has provided the following answers.
Pytanie 1 – oryginalna wersja pytania: j. Polski / Question 1 – original version of the question: English	
Pytanie 1 „Mamy pytanie dotyczące stałej pojemności kontenera. Czy możemy zaproponować produkt o pojemności 5,644 MWh? Czy możemy poznać powód, dla którego jest to 5 MWh? Czy wynika to z PCS, czy z innych przyczyn?” Odpowiedź na pytanie 1: Zgodnie z zapytaniem ofertowym każdy kontener baterijny musi mieć pojemność 5 MWh ±2%, co oznacza, że dopuszczalny zakres wynosi od 4,9 MWh do 5,1 MWh. Wymóg ten wynika z specyfikacji technicznej przedstawionej w załączniku 7 i zapewnia zgodność z architekturą i projektem systemu, układem infrastruktury, modelowaniem	Question 1 "We had a question regarding the fix capacity of container, could we pls propose 5.644MWh product? Shall we know the reason why it is 5MWh? Because of the PCS or some other reason?" Answer to question 1: As specified in the Request for Quotation, each battery container must have a capacity of 5 MWh ±2%, which means the acceptable range is 4.9 MWh to 5.1 MWh. This requirement is based on the technical specification outlined in Appendix 7 and ensures compatibility with the system architecture and design, infrastructure layout, performance

wydajności dla projektu Nowe Czarnowo II oraz jednakowość wszystkich 14 kontenerów.	modelling for the Nowe Czarnowo II project and ensures uniformity across all 14 containers.
Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi nie prowadzą do zmiany zapytania ofertowego.	The Contracting Authority hereby informs that the above answers do not result in any changes to the request for quotation.